

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI KESELAMATAN (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				proba bility (0-4)	impact (1-5)	Pre-pared ness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBIA-YAAN BIAVA KERUGIAN (1 atau 2)		
1	Ruang Gas Medis sentral	Kebakaran	1. Pemasangan penanda bahaya dan simbol 2. Pemasangan protektor tabung O2	3	5	2	30	1	1	2	Perbarui penanda dan simbol yang sudah rusak	Manajer Umum
2	Ruang panel	Petugas tersengat listrik karena arus pendek	1. Pemasangan penanda bahaya dan simbol 2. Pemasangan protektor kabel	3	5	2	30	2	1	2	Perbarui penanda dan simbol yang sudah rusak	Manajer Umum
3	Ruang Travo	Petugas tersengat listrik karena arus pendek	Pemasangan penanda bahaya dan simbol	3	5	2	30	4	1	2	Perbarui penanda dan simbol yang sudah rusak	Manajer Umum
4	Ruang generator set (genset)	Petugas terpapar panas dan bising	1. Pemasangan penanda bahaya dan simbol 2. Pemasangan ventilasi dan menyedilakan earmuff	3	1	2	6	5	1	2	Perbarui penanda, Simbol dan ear muff yang sudah tidak layak pakai	Manajer Umum
5	IPAL	Terpapar B3	Menggunakan APD sesuai kebutuhan	3	1	2	6	6	1	2	Pelatihan penanganan tumpahan B3	Manajer Umum
6	TPS Medis	Terpapar B3	Menggunakan APD sesuai kebutuhan	3	1	2	6	7	1	2	Pelatihan penanganan tumpahan B3	Manajer Umum
7	Ruang IGD	Terpapar B3	Menggunakan APD sesuai kebutuhan	3	1	2	6	8	1	2	Pelatihan penanganan tumpahan B3	Kepala IGD

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI KESELAMATAN (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBILAYAAN KERUGIAN (1 atau 2)		
8	Radiologi	Terpapar radiasi	1. Menggunakan APD sesuai kebutuhan 2. Pemasaan simbol dan penanda bahaya 3. Pengecekan rutin pada alat	3	1	2	6	9	1	2	Perbarui penanda dan simbol yang sudah rusak	Pj Radiologi, K3RS
9	Laboratorium	Kesalahan penggunaan B3	1. Pemasaan label pada B3 2. Penyediaan MSDS	3	1	2	6	10	1	2	Memastikan simbol B3	K3RS



Mengetahui
Rumahnya Sakit Harapan Sehat
dr. Habib Fathoni, MARS
Direktur Rumah Sakit

Bogor, 21 Desember 2025

D Traya Hidayat, Amd. Keb K3RS

SKOR DAMPAK

	1	2	3	4	5
	INSGNIFICANT	MINOR	MODERATE	MAJOR	CATASTROPHIC
CIDERA PASIEN	Tidak ada cidera	Dapat diatasi dengan pertolongan pertama	Berkurangnya fungsi motoric/sensorik Setiap kasus yang memperpanjang perawatan	Cedera luas Kehilangan fungsi utama permanent	Kematian
PELAYANAN OPERASIONAL	Terhenti lebih dari 1 jam	Terhenti lebih dari 8 jam	Terhenti lebih dari 1 hari	Terhenti lebih dari 1 minggu	Terhenti permanen
BIAYA/KEUANGAN	Kerugian kecil	Kerugian lebih dari 0,1% Anggaran	Kerugian lebih dari 0,25% Anggaran	Kerugian lebih dari 0,5% Anggaran	Kerugian lebih dari 1% Anggaran
PUBLIKASI	RUMOR	-Media Lokal -Waktu singkat	-Media Lokal -Waktu lama	-Media Nasional -Kurang dari 3 hari	-Media Nasional -Lebih dari 3 hari
REPUTASI	RUMOR	Dampak kecil terhadap moril karyawan dan kepercayaan masyarakat	Dampak bermakna terhadap moril karyawan dan kepercayaan masyarakat	Dampak serius terhadap moril karyawan & kepercayaan masyarakat	Menjadi masalah berat bagi perusahaan

LAMPIRAN

Probability (0 - 4)	Impact (1 - 5)	Pre- pared ness (1 - 5)
4 : Sering Terjadi	5 : Meninggal	5 : Tidak ada / none
3 : Mungkin Terjadi	4 : Cedera Permanen	4 : Kurang
2 : Jarang Terjadi	3 : Cedera Reversibel / LOS memanjang	3 : Cukup / Fair
1 : Sangat Jarang	2 : Cedera Ringan	2 : Baik
0 : Tidak Mungkin Terjadi	1 : Tidak Cidera	1 : Kuat / solid

Kontrol Risiko (1 - 5)	Pembiayaan Biaya Kerugian (1 - 2)
1 : Hindari / Avoidance Cegah Kerugian / Prevention	1 : Transfer Risiko (Risk Transfer) Asuransi
2 : Reduksi Kerugian / Reduction	2 : Terima / Retensi Risiko (Risk Retention)
3 : Segregasi (Pemisahan / Duplikasi (Risk Retention)	
4 : Transfer non Asuransi	