



FIRE SAFETY RISK ASSESSMENT (FSRA)

RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

LEMBAR PENILAIAN RISIKO KEAMANAN KEBAKARAN			
Penilaian Risiko		Penilaian Dilakukan Oleh	
Perusahaan	Rumah Sakit Harapan Sehati	Tanggal	22 Juni 2025
Lokasi	Unit Penyelenggara Makanan (UPM)	Nama	Dina Traya
		Jabatan	PJ K3RS
		Tanda Tangan	
Tempat		Pengguna	
Lantai basement		Staff UPM/dapur	
Langkah 1 - Identifikasi Bahaya Kebakaran			
Sumber Api	Sumber Bahan	Sumber Udara	
Api dari kompor	Gas LPG	Ventilasi, exhaust	
Langkah 2 – Orang Yang Berisiko			
Karyawan yang berdinis 2 shift Jam 05.00 WIB s.d 13.00 WIB sebanyak 3 orang Jam 13.00 WIB s.d 20.00 WIB sebanyak 2 orang			
Langkah 3 – Mengevaluasi Memindahkan Mengurangi dan Lindungi dari Risiko			
(3-1) Mengevaluasi risiko kebakaran yang terjadi	a. Pemasangan APAR jenis <i>dry powder</i> berat 3.5 Kg sebanyak 1 tabung b. Pemasangan <i>smoke detector</i> c. Pemasangan <i>heat detector</i> d. Pemasangan <i>sprinkler</i>		
(3-2) Mengevaluasi risiko orang-orang dari bahaya api mulai dari ruangan	a. Staff di unit UPM dilatih dan diajarkan cara menggunakan APAR dan mengetahui alur evakuasi b. Selalu melakukan pengecekan keadaan instalasi sentral gas LPG		
(3-3) Pindahkan dan kurangi bahaya yang dapat menyebabkan kebakaran	a. Menempelkan APAR di posisi yang mudah terlihat b. Pengecekan sumber bahaya dan kabel listrik dipasang protektor sehingga tidak membahayakan petugas pada saat konsleting listrik yang bisa menyebabkan kebakaran c. <i>Maintenance</i> instalasi gas LPG, selang dan kompor		
(3-4) Pindahkan dan kurangi risiko orang dari api	a. Sistem deteksi dan alarm kebakaran sudah terpasang b. APAR, <i>Smoke detector</i>, <i>Heat detector</i>, dan <i>Alarm</i> selalu siap digunakan pada saat terjadinya kebakaran c. Tindak pencegahan kebakaran yang sudah ada, diidentifikasi menggunakan standar penilaian risiko kebakaran yang tersedia pada Instalasi UPM d. Instalasi UPM telah dinilai menggunakan standar penilaian risiko kebakaran yang ada di Rumah Sakit dan Tindakan pencegahan dianggap sudah memadai		
Diketahui Oleh			
Tanggal Penilaian 22 Juni 2025	Jabatan PJ K3RS	Tanda Tangan 	
Hasil Review (dimana perubahan substansial telah terjadi, lembar rekaman baru harus digunakan)			

