

FIRE SAFETY RISK ASSESSMENT (FSRA) RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

LEMBAR PENILAIAN RISIKO KEAMANAN KEBAKARAN			
Penilaian Risiko		Penilaian Dilakukan Oleh	
Perusahaan	Rumah Sakit Harapan Sehati	Tanggal	22 Juni 2025
Lokasi	TPS Umum	Nama	Dina Traya
		Jabatan	PJ K3RS
		Tanda Tangan	
Tempat		Pengguna	
Lantai dasar		Petugas kesling, petugas kebersihan	
Langkah 1 - Identifikasi Bahaya Kebakaran			
Sumber Api	Sumber Bahan	Sumber Udara	
Api dari konsleting, rokok	Bahan dari plastik, kertas dll	Ventilasi	
Langkah 2 – Orang Yang Berisiko			
Karyawan yang berdinasi 3 shift Jam 07.00 WIB s.d 15.00 WIB sebanyak 2 orang Jam 14.00 WIB s.d 22.00 WIB sebanyak 2 orang Jam 22.00 WIB s.d 07.00 WIB sebanyak 2 orang			
Langkah 3 – Mengevaluasi Memindahkan Mengurangi dan Lindungi dari Risiko			
(3-1) Mengevaluasi risiko kebakaran yang terjadi	a. Pemasangan Hydrant Box di sekitar TPS Umum b. Pemasangan APAR jenis dry powder 1 tabung 3.5kg di sekitar TPS Umum		
(3-2) Mengevaluasi risiko orang-orang dari bahaya api mulai dari ruangan	a. Petugas kesling dan kebersihan dilatih dan diajarkan cara menggunakan APAR serta mengetahui alur evakuasi b. Selalu melakukan pengecekan keadaan di TPS Umum		
(3-3) Pindahkan dan kurangi bahaya yang dapat menyebabkan kebakaran	a. Menempatkan APAR di posisi yang mudah terlihat dan dijangkau b. Pengecekan sumber bahaya dan kabel listrik dipasang protektor sehingga tidak membahayakan petugas pada saat konsleting listrik yang bisa menyebabkan kebakaran c. Dilarang merokok di sekitar dan di dalam Ruang TPS Umum		
3-4) Pindahkan dan kurangi risiko orang dari api	a. Hydrant Box dan APAR selalu siap digunakan pada saat terjadinya kebakaran b. Tindak pencegahan kebakaran yang sudah ada, diidentifikasi menggunakan standar penilaian risiko kebakaran yang tersedia pada TPS Umum c. TPS Umum telah dinilai menggunakan standar penilaian risiko kebakaran yang ada di Rumah Sakit dan tindakan pencegahan dianggap sudah memadai		
Diketahui Oleh			
Tanggal Penilaian 22 Juni 2025	Jabatan PJ K3RS	Tanda Tangan 	
Hasil Review (dimana perubahan substansial telah terjadi, lembar rekaman baru harus digunakan)			

