

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI KEBAKARAN (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				proba bility (0-4)	Impact (1-5)	Pre-pared ness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBIA-YAAN BIAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
1	Ruang Gas Medis sentral	Kebakaran	1. Pemasangan penanda bahaya dan simbol 2. Pemasangan protektor tabung o ₂	3	5	2	30	1	1	2	Perbarui penanda dan simbol yang sudah rusak	Manajer Umum
2	Ruang generator set (genset)	Kebakaran	Pemasangan penanda bahaya dan simbol	3	5	2	30	3	1	2	Perbarui penanda dan simbol yang sudah rusak	Manajer Umum
3	Dapur	Kebocoran tabung gas	1. Pemasangan penanda bahaya dan simbol 2. Pengecekan berkala kompor dan saluran gas LPG	3	5	2	30	4	1	2	Perbarui penanda dan simbol yang sudah rusak	Manajer Umum
4	Ruang Travo	Konsleting arus listrik	1. Pemasangan penanda bahaya dan simbol 2. Pengecekan berkala	3	5	2	30	5	1	2	Perbarui penanda dan simbol yang sudah rusak	Manajer Umum
5	Ruang Panel	Konsleting arus listrik	1. Pemasangan penanda bahaya dan simbol 2. Pengecekan berkala	3	5	2	30	6	1	2	Perbarui penanda dan simbol yang sudah rusak	Manajer Umum
6	IPAL	Konsleting arus listrik	1. Pemasangan penanda bahaya dan simbol 2. Pengecekan berkala	3	5	2	30	7	1	2	Perbarui penanda dan simbol yang sudah rusak	Manajer Umum

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI KEBAKARAN (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				proba bility (0-4)	Impact (1-5)	Pre- pared ness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBIA- YAAN BIAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
7	Radiologi	Konsleting arus listrik	1. Pemasangan penanda bahaya dan symbol 2. Pengecekan berkala	3	5	2	30	8	1	2	Perbarui penanda dan simbol yang sudah rusak	PJ Radiologi , Manajer Umum, K3RS
8	Ruang server IT	Konsleting arus listrik	1. Pemasangan penanda bahaya dan simbol 3. Pengecekan berkala	3	5	2	30	9	1	2	Perbarui penanda dan simbol yang sudah rusak	PJ IT, K3RS
9	CSSD	Konsleting arus listrik/alat steril	1. Pemasangan penanda bahaya dan simbol 2. Pengecekan berkala	3	5	2	30	10	1	2	Perbarui penanda dan simbol yang sudah rusak	PJ CSSD, K3RS
10	Laboratorium	Kesalahan penggunaan B3	1. Pemasangan penanda bahaya dan simbol 2. Penyediaan MSDS	3	1	2	6	11	1	2	Perbarui penanda dan simbol yang sudah rusak	PJ Laborato rium, K3RS
11	TPS B3	Kesalahan penggunaan/penempatan limbah B3	Pemasangan penanda bahaya dan simbol	3	1	2	6	12	1	2	Perbarui penanda dan simbol yang sudah rusak	K3RS
12	TPS Umum	Kebakaran dari rokok	Rumah Sakit Kawasan Tanpa Rokok	3	1	2	6	13	1	2	Pengawasan KTR	K3RS

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI KEBAKARAN (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT			RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				proba bility (0 -4)	impact (1-5)	Pre- pared ness (1-5)		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBIA- YAAN BIAAYA KERUGIAN (1 atau 2)		
13	Laundry	Kebakaran	Pemasangan penanda bahaya dan simbol	3	1	2	14	1	2	Perbarui penanda dan simbol yang sudah rusak	Manajer Umum

Mengetahui
Rumah Sakit Harapan Sehat

Bogor, 21 Desember 2025

dr. Habib Fathoni, MARS

Direktur Rumah Sakit

D Traya Hidayat, Amd. Keb
K3RS

SKOR DAMPAK

	1	2	3	4	5
	INSGNIFICANT	MINOR	MODERATE	MAJOR	CATASTROPHIC
CIDERA PASIEN	Tidak ada cedera	Dapat diatasi dengan pertolongan pertama	Berkurangnya fungsi motoric/sensorik Setiap kasus yang memperpanjang perawatan	Cedera luas Kehilangan fungsi utama permanent	Kematian
PELAYANAN OPERASIONAL	Terhenti lebih dari 1 jam	Terhenti lebih dari 8 jam	Terhenti lebih dari 1 hari	Terhenti lebih dari 1 minggu	Terhenti permanen
BIAYA/KEUANGAN	Kerugian kecil	Kerugian lebih dari 0,1% Anggaran	Kerugian lebih dari 0,25% Anggaran	Kerugian lebih dari 0,5% Anggaran	Kerugian lebih dari 1% Anggaran
PUBLIKASI	RUMOR	-Media Lokal -Waktu singkat	-Media Lokal -Waktu lama	-Media Nasional -Kurang dari 3 hari	-Media Nasional -Lebih dari 3 hari
REPUTASI	RUMOR	Dampak kecil terhadap moril karyawan dan kepercayaan masyarakat	Dampak bermakna terhadap moril karyawan dan kepercayaan masyarakat	Dampak serius terhadap moril karyawan & kepercayaan masyarakat	Menjadi masalah berat bagi perusahaan

LAMPIRAN

Probability (0 - 4)	Impact (1 - 5)	Pre- pared ness (1 - 5)
4 : Sering Terjadi	5 : Meninggal	5 : Tidak ada / none
3 : Mungkin Terjadi	4 : Cedera Permanen	4 : Kurang
2 : Jarang Terjadi	3 : Cedera Reversibel / LOS memanjang	3 : Cukup / Fair
1 : Sangat Jarang	2 : Cedera Ringan	2 : Baik
0 : Tidak Mungkin Terjadi	1 : Tidak Cidera	1 : Kuat / solid

Kontrol Risiko (1 - 5)	Pembiayaan Biaya Kerugian (1 - 2)
1 : Hindari / Avoidance Cegah Kerugian / Prevention	1 : Transfer Risiko (Risk Transfer) Asuransi
2 : Reduksi Kerugian / Reduction	2 : Terima / Retensi Risiko (Risk Retention)
3 : Segregasi (Pemisahan / Duplikasi (Risk Retention)	
4 : Transfer non Asuransi	