



FIRE SAFETY RISK ASSESSMENT (FSRA) RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

LEMBAR PENILAIAN RISIKO KEAMANAN KEBAKARAN			
Penilaian Risiko		Penilaian Dilakukan Oleh	
Perusahaan	Rumah Sakit Harapan Sehat	Tanggal	22 Juni 2025
Lokasi	Ruang Travo	Nama	Dina Iraya
		Jabatan	PJ K3RS
		Tanda Tangan	
Tempat		Pengguna	
Lantai Basement		Staff Unit IPSRS, vendor	
Langkah 1 - Identifikasi Bahaya Kebakaran			
Sumber Api	Sumber Bahan	Sumber Udara	
Api dari konsleting	Kabel, kertas, kayu	Ventilasi, exhaust	
Langkah 2 – Orang Yang Berisiko			
Karyawan yang berdinan 3 shift Jam 08.00 WIB s.d 15.00 WIB sebanyak 1 orang Jam 15.00 WIB s.d 22.00 WIB sebanyak 1 orang Jam 22.00 WIB s.d 05.00 WIB sebanyak 1 orang			
Langkah 3 – Mengevaluasi Memindahkan Mengurangi dan Lindungi dari Risiko			
(3-1) Mengevaluasi risiko kebakaran yang terjadi	a. Pemasangan <i>Hydrant Box</i> di sekitar Ruang Travo b. Pemasangan APAR jenis co2 1 tabung 3kg di dalam ruang Travo c. Pemasangan <i>Smoke Detector</i>		
(3-2) Mengevaluasi risiko orang-orang dari bahaya api mulai dari ruangan	a. Staff di unit IPSRS dilatih dan diajarkan cara menggunakan APAB dan <i>Hydrant</i> dan mengetahui alur evakuasi b. Selalu melakukan pengecekan keadaan dan seluruh instalasi listrik di Ruang Travo		
(3-3) Pindahkan dan kurangi bahaya yang dapat menyebabkan kebakaran	a. Menempatkan <i>Hydrant Box</i> dan APAR di posisi yang mudah terlihat dan dijangkau b. Pengecekan sumber bahaya dan kabel listrik dipasang protektor sehingga tidak membahayakan petugas pada saat konsleting listrik yang bisa menyebabkan kebakaran c. <i>Maintenance</i> instalasi listrik d. Dilarang merokok di sekitar dan di dalam Ruang Travo		
3-4) Pindahkan dan kurangi risiko orang dari api	a. <i>Hydrant Box</i> dan APAR selalu siap digunakan pada saat terjadinya kebakaran b. <i>Smoke detector</i> berfungsi dengan baik c. Tindak pencegahan kebakaran yang sudah ada, diidentifikasi menggunakan standar penilaian risiko kebakaran yang tersedia pada Ruang Travo d. Ruang Travo telah dinilai menggunakan standar penilaian risiko kebakaran yang ada di Rumah Sakit dan tindakan pencegahan dianggap sudah memadai		
Diketahui Oleh			
Tanggal Penilaian 22 Juni 2025	Jabatan PJ K3RS	Tanda Tangan	
Hasil Review (dimana perubahan substansial telah terjadi, lembar rekaman baru harus digunakan)			