Check List HYDRANT BOX

PIC	Tanda Tangan
Traya	
Diketahui Oleh	**Tanda Tangan**

Jangka Pemeriksaan : 1 Bulan
Periode Pemeriksaan : Oktober 2025

No	LOKASI HYDRANT	NO HYDRANT	KONDISI FISIK										
			Box	Hose	Nozzle	Valve	Kunci/ segel	Pilar Hydrant	Jack Phone	Bell	Lampu Indikator	Pull Break	Keterangan
1	BASEMENT	B	√	O	√	√	-	-	√	√	√	√	
2	IPAL	1,1	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	
3	POS PARKIR	1,2	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	
4	LT 1	1,3	√	O	√	√	-	-	√	√	√	√	
5	LT 2	2	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	
6	LT 3	3	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	
7	LT 4	4	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	
8	LT 5	5	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	
9													
10													

KETERANGAN

√ : BAIK
X : RUSAK
O : KOSONG
- : TIDAK ADA