



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

JL. TEGAR BERIMAN KELURAHAN PAKANSARI KECAMATAN CIBINONG

TELP. (021) 83719100, 8753547

E-mail : [dpk.kabbogor@gmail.com](mailto:dpk.kabbogor@gmail.com), WEBSITE : [damkar.bogorkab.go.id](http://damkar.bogorkab.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 400.7.22.1/200/X/2025/DPK**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 364.1/6018/Sj Tahun 2020 Tentang Inspeksi Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Dan Penyelamatan Gedung Dan Lingkungan;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016, Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Bogor;
5. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 500.8.5.4/05/Se/Dpk/Xi/2023, Tentang Pencegahan Risiko Kebakaran Pada Bangunan Gedung; Dan
6. Keputusan Kepala Dinas Nomor 000.3/1806/Kpts/DPK/VI/2025, Tentang Pembentukan TIM Pengawasan dan Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung di wilayah Kabupaten Bogor; dan
7. Surat Permohonan dari PT. DIGA MITRA USAHA (RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI), Nomor 265.03/DIR-PT.DMH/VIII/2025.

Menerangkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian sarana proteksi kebakaran pada :

Nama Perusahaan : RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI  
Alamat : Jl. Raya Tegar Beriman No. 9F, Bojong Baru, Bojong Gede, Kabupaten Bogor.  
Peruntukan Bangunan : Rumah Sakit  
Klasifikasi Bangunan : Bahaya Kebakaran Ringan

Pada waktu dilakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan sistem proteksi kebakaran **berfungsi dengan baik dan layak dipergunakan** sebagaimana hasil pengujian (data terlampir).

Surat keterangan ini bukan merupakan izin, dan **berlaku selama 1 ( Satu ) tahun**, kepada pengelola bangunan gedung untuk mengadakan pengujian dan pemeriksaan secara berkala setelah diterbitkannya surat keterangan ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 17 Oktober 2025

**KEPALA DINAS**

**YUDI SANTOSA, S. Sos**

NIP.197010271991011002





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN**  
JL. TEGAR BERIMAN KELURAHAN PAKANSARI KECAMATAN CIBINONG  
TELP. (021) 83719100, 8753547  
E-mail : dpk.kabbogor@gmail.com, WEBSITE : damkar.bogorkab.go.id  
CIBINONG- 16914

**LAPORAN HASIL  
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN  
SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Enam** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor; 26/PRT/M2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, maka telah kami laksanakan Pemeriksaan dan pengujian terhadap Kinerja Sistem Proteksi Kebakaran yang terpasang pada bangunan :

|                      |   |                                                                           |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Nama Bangunan        | : | PT. DIGA MITRA USAHA (RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI)                         |
| Alamat               | : | Jl. Raya Tegar Beriman No. 9F, Bojong Baru, Bojong Gede, Kabupaten Bogor. |
| Klasifikasi Bangunan | : | Bahaya Kebakaran Ringan                                                   |
| Luas Bangunan        | : | 6624.5 M <sup>2</sup>                                                     |
| Penggunaan Bangunan  | : | Rumah Sakit                                                               |
| Sumber Daya Listrik  | : | PLN 430 KVA<br>Generator 350 KVA                                          |

**I. SARANA PROTEKSI KEBAKARAN :**

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| A. | Alat Pemadam Api Ringan yang terpasang : |
|    | 1. Jenis Powder                          |
|    | 2. Jenis Co2                             |
| B. | Sistem Alarm Kebakaran :                 |
|    | 1. MCFA                                  |
|    | 2. Detektor Asap (Smoke Detector)        |
|    | 3. Detektor Panas (Heat Detector)        |
|    | 4. Alarm Manual                          |
| C. | Hydrant Kebakaran dan Sprinkler :        |
|    | 1. Pompa Hydrant                         |
|    | 2. Outdoor Hydrant Box                   |
|    | 3. Indoor Hydrant Box                    |
|    | 4. Selang 2,5 Inch                       |
|    | 5. Nozzle 2,5 Inch                       |
|    | 6. Selang 1,5 Inch                       |

## II. SARANA PENYELAMATAN Jiwa

|                   |
|-------------------|
| 1. Rambu Evakuasi |
| 2. Rambu EXIT     |
| 3. Titik Kumpul   |
| 4. Pintu Darurat  |

## III. PEMERIKSAAN dan PENGUJIAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

|    |                                    | Jumlah | KETERANGAN |
|----|------------------------------------|--------|------------|
| A. | ALARM SYSTEM                       |        |            |
|    | 1. MCFA                            | 1      | Baik       |
|    | 2. Smoke Detector                  | 30     | Baik       |
|    | 3. Heat Detector                   | 123    | Baik       |
|    | 4. Manual call Point               | 9      | Baik       |
|    |                                    |        |            |
| B. | HYDRANT dan SPRINKLER              |        |            |
|    | 1. Pompa Hydrant                   |        | Baik       |
|    | 2. Pillar Hydrant sebanyak 3 titik |        | Baik       |
|    | 3. Hydrant Gedung sebanyak 6 titik |        | Baik       |
|    | 4. Sprinkler sebanyak 211 titik    |        | Baik       |
|    |                                    |        |            |
| C. | APAR                               |        |            |
|    | 1. Apar jenis Powdersebanyak       | 16     | Baik       |
|    | 2. Apar jenis Co2 sebanyak         | 4      | Baik       |
|    |                                    |        |            |
| D. | SARANA PENYELAMATAN Jiwa           |        |            |
|    | 1. Rambu Evakuasi                  |        | Baik       |
|    | 2. Rambu EXIT                      |        | Baik       |
|    | 3. Titik Kumpul                    |        | Baik       |
|    | 4. Pintu Darurat                   |        | Baik       |
|    |                                    |        |            |

IV.CATATAN...

#### IV. CATATAN/REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN dan PENGUJIAN SYSTEM PROTEKSI KEBAKARAN.

|    |                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. | ALARM SYSTEM                                                                                                                        |
|    | 1. -                                                                                                                                |
| B. | HYDRANT KEBAKARAN dan SPRINKLER                                                                                                     |
|    | 1. -                                                                                                                                |
| C. | SARANA PENYELAMATAN JIWA                                                                                                            |
|    | 1. Seluruh Rambu Evakuasi menggunakan menyala dalam gelap (Glow In The Dark)                                                        |
| D. | ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)                                                                                                      |
|    | 1. -                                                                                                                                |
| E. | PELATIHAN PEMADAMAN                                                                                                                 |
|    | Peningkatan sumber daya manusia (Karyawan) terhadap pencegahan bahaya kebakaran melalui pelatihan pemadaman dengan Instansi terkait |

#### V. KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap sarana proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung milik PT. DIGA MITRA USAHA (RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI) tersebut dinyatakan **TELAH MEMENUHI STANDAR PENGAMANAN GEDUNG DARI BAHAYA KEBAKARAN dan PENYELAMATAN JIWA.** Maka yang menjadi catatan dan rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor harus ditindaklanjuti.

Demikian laporan hasil pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran ini disampaikan untuk ditindak lanjuti dan dipergunakan sebagaimana mestinya



Pemeriksaan Rambu Evakuasi



Pemeriksaan Visual APAR jenis Co2




Pemeriksaan pompa Hydrant




Pengujian Pompa Hydrant

Cibinong, 17 oktober 2025

Mengetahui,  
Kepala Bidang Data Informasi dan  
Pengawasan sistem Proteksi Kebakaran

  
MOHAMAD IDRIS, ST, M.Si  
NIP. 197103111998031003

Inspektur Muda  
Kepala seksie Pengawasan Sistem Proteksi  
Kebakaran

  
UCI SANUSI, S.IP  
NIP. 197212252007011009