

Notulis



RS. HARAPAN SEHATI

Jl. Raya Tegar Beriman, Kp. Pondok Manggis RT.01/04, Bojong Baru, Bojong Gede, Kabupaten Bogor
Telp. (021) 87972380 - (021) 87972985 - (021) 87972881 Email : rsharapansehati@gmail.com

NOTULEN KEGIATAN

Agenda Kegiatan : Rapat Komite K3 RS. Harapan Sehati (Evaluasi resiko Komponen Kritikal sistem utilitas Tahun 2026) MFK 8 EP 1 Sistem Utilitas
Tanggal : 18 Desember 2025
Waktu : 14.00-selesai
Ruangan : Ruang rapat lantai 5

NO	HASIL RAPAT
1	Mengesahkan Daftar Risiko dan Komponen Kritikal Utilitas Tahun 2026
2	Menetapkan Risiko Tertinggi 2026: 1. Sistem Genset - Dampak: OK, ICU, IGD mati jika PLN padam 2. Sistem Gas Medis O2 - Dampak: Keselamatan pasien terancam
3	Menetapkan Mitigasi 2026: PM rutin, Test load mingguan, Stok solar 48 jam, Cek O2 2x/hari, Alarm O2
4	Evaluasi Insiden 2026: Nihil insiden pemadaman total & kekurangan O2
5	Keputusan: Risiko diterima dengan mitigasi. Evaluasi ulang Desember 2027



PEMIMPIN RAPAT

dr. Habib Fathoni, MARS
Direktur RS



NOTULIS

Dinawati Triyana Hidayat A. Md Keb
Sekretaris K3

RUMAH SAKIT
HARAPAN SEHATI



**DAFTAR RESIKO DAN KOMPONEN KRITIKAL SISTEM UTILITAS
RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI
TAHUN 2026**

NO	SISTEM UTILITAS	KOMPONEN KRITIKAL	POTENSI RESIKO /GAGAL FUNGSI	DAMPAK KE PELAYANAN	SKOR RESIKO	MITIGASI /RENCANA KONTINJENSI	PENANGGUNG JAWAB
1	LISTRIK	GENSET 300 KVA	GENSET GAGAL START SAAT PLN PADAM	OK, ICU, IGD ,RANAP DAN SARANA PADAM/GELAP BISA MENYEBABKAN PASIEN MENINGGAL	SANGAT TINGGI	PEMANASAN SEMINGGU DUA KALI, UJI COBA BEBAN 1 BULAN SEKALI , STOK SOLAR UNTUK 8 JAM TERSEDIA DAN VENDOR SIAGA 24 JAM	IPSRS
2	AIR BERSIH	POMPA AIR UTAMA	POMPA RUSAK AIR TIDAK ADA SAMA SEKALI	OK, ICU, IGD ,RANAP DAN SARANA TIDAK ADA AIR YANG BISA DIGUNAKAN	TINGGI	MEMILIKI 2 POMPA, MEMPUNYAI CADANGAN AIR GWT, TOREN 2 , KONTAK VENDOR AIR	IPSRS DAN KESLING
3	GAS MEDIS	MANIFOLD O2 SENSOR	KEBOCORAN / TEKANAN TURUN DIBAWAH 40 PSI	OK, ICU, IGD ,RANAP TIDAK ADA OXYGEN PASIEN MENINGGAL LEMAS	SANGAT TINGGI	CEK TEKANAN OXYGEN SENTRAL SERTA MANIFOLDNY SETIAP HARI, SIPAKAN TABUNG CADANGAN	IPSRS
4	AC SPLIT DUCK	AHU RUANG OK	AC MATI SUHU DIBAWAH 24 DERAJAT TEKANAN NEGATIF	OPERASI DITUNDA ,RESIKO INFEKSI TINGGI	TINGGI	CADANGKAN AC SPLIT, SERVICE RUTIN ,TUNDA OPERASI NON EMERGENCY	IPSRS
5	KOMUNIKASI	SERVER PABX / TELPON	TELPON IGD, OK ,ICU MATI	DOKTER TIDAK BISA DIPANGGIL EMERGENCY	TINGGI	UJI FUNGI , PUNYA HT, GROUP WA EMERGENCY	IPSRS

Dikaji Ulang tanggal 4 Januari 2026

Di ketahui oleh,

Ka. IPSRS

Wahna Suryana

Diketahui oleh
Ka. K3 RS Harapan Sehati

Dina Wati Triyana Hidayat, A.Md.Keb

Disetujui Oleh

Direktur RS. Harapan Sehati

dr. Habib Fathoni, MARS