



RS. HARAPAN SEHATI

Jl. Raya Tegar Beriman, Kp.PondokManggis RT.01/04,Bojong Baru,Bojong Gede,Kabupaten Bogor
Telp. (021) 87972380 - (02) 87972985 - (021) 87972881 Email : rsharapansehati@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

NOMOR : 028/SK/DIR/RSHS/XII/2025

TENTANG

**FREKUENSI PEMELIHARAAN, INSPEKSI DAN UJI FUNGSI SISTEM UTILITAS
DAN KOMPONEN KRITIS DI RS HARAPAN SEHATI**

DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

Menimbang

- bahwa untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien perlu dilakukan pemeliharaan sistem utilitas secara terencana;
- bahwa berdasarkan Standar Akreditasi SNARS Edisi 1.1 MFK 8.1 perlu ditetapkan frekuensi pemeliharaan, inspeksi dan uji fungsi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Frekuensi Inspeksi Sistem Utilitas

Mengingat

- Undang –undang RI No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- Standar Akreditasi Rumah Sakit SNARS Edisi 1.1 Bab MFK 8.1

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI TENTANG FREKUENSI PEMELIHARAAN, INSPEKSI DAN UJI FUNGSI SISTEM UTILITAS**

KESATU

: Sistem Utilitas Kritis yang dimaksud adalah: Kelistrikan, Gas Medis, Air Bersih, HVAC, Proteksi Kebakaran:

- KEDUA** : Pemeliharaan dan Inspeksi dilakukan sesuai jadwal berikut Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Uji Fungsi dilakukan untuk membuktikan sistem dapat berfungsi sesuai kriteria.
- KEEMPAT** Hasil Pemeliharaan dicatat di Logbook dan Hasil Uji Fungsi dituangkan dalam Berita Acara Uji Fungsi serta Gangguan dilaporkan maks 15 menit dan diperbaiki maks 4 jam untuk risiko tinggi
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Direktur RS Harapan Sehati



Habib Fathoni, MARS.

Lampiran SK Direktur RS Harapan Sehati
 Nomor 028/SK/Dir/RSHS/XII/2025
 Tanggal 31 Desember 2025




JADWAL INSPEKSI / PREVENTIVE MAINTENANCE KOMPONEN KRITIKAL UTILITAS TAHUN 2026
RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI
TAHUN 2026


NO	KOMPONEN KRTIKAL	LOKASI	FREKWENSI	STANDAR	BULAN												PJ
					JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	GENSET 300 KVA	HALAMAN PARKIR BELAKANG	2 X SEMINGGU	DIPANASKAN	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	IPSRs
2	TABUNG O2 CENTRAL/GAS MEDIS	BASMENT RUANG OXYGEN	1 X SEMINGGU	CEK TEKANAN DAN KEBOCORAN	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	IPSRs
3	POMP AIR GROUND TANK	RUANG POMPA	3 BULAN SEKALI	CEK PANEL MCB DAN KEBOCORAN	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	IPSRs
4	PROTEKSI KEBAKARAN	SEMUA LANTAI	1 BULAN SEKALI	CEK APR DAN BOX HYDRANT	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	K3
5	AC CENTRAL OK /SPLIT DUCT	RUANG OPERASI	SEBULAN SEKALI	CEK SUHU DAN KEBERSIHAN FILTER	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	IPSRs

Bogor , 31 Desember 2025

Ka.IPSRS


 Wahna Suryana


Disetujui oleh
 Direktur RS.Harapan Sehati


 dr. Habib Fathoni, MARS.